



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

ПРЕДПИСАНИЕ № 29-074П/18

«09» августа 2018 года

Директору

Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Богураевская средняя
общеобразовательная школа. - 347013, Ростовская
область, Белокалитвинский район, х. Богураев, ул.
Школьная, 2

Мною, государственным инспектором Каменского территориального отдела по
государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора
Милаевым Владимиром Григорьевичем

в присутствии:

Кашеевой Ирины Александровны – директора Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Богураевская средняя общеобразовательная школа;
Кашеевой Ларисы Викторовны – заместителя директора по АХЧ Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Богураевская средняя
общеобразовательная школа,

на основании "Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору", утвержденному Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401,
распоряжения и.о. заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Д.В. Маслова от 30.07.2018 №
4819-Р

в период с 06 августа 2018 года по 09 августа 2018 года

проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая, выездная/документарная)

проверка технического состояния и организации безопасной эксплуатации энергоустановок
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Богураевская средняя
общеобразовательная школа. 347013, Ростовская область, Белокалитвинский район, х.
Богураев, ул. Школьная, 2

(наименование и место расположения объектов, поднадзорного оборудования, регистрационные номера и т.п).

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований действующих норм и правил.

На основании акта проверки № 29-074/18 от «09» августа 2018 года руководителю МБОУ Богураевская СОШ. предписывается устранить нарушения требований «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее по тексту ПТЭЭП) (Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.2013г., зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.); Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее по тексту ПОТ ЭЭ), приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07 2013 №328 и зарегистрированных в Минюсте России 12 декабря 2013 г. № 30593, в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1.	Оперативным персоналом организации не обеспечено ведение на рабочем месте журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок.	п. 1.2.6, п.1.8.9, ПТЭЭП	17.10.2018
2.	У сотрудников учреждения отсутствуют личные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.	п. 1.2.2, п.1.7.14, ПТЭЭП	17.10.2018
3.	В должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, разработку которой обеспечило учреждение, не указаны его обязанности по: - контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента; - обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах; - пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования; - обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; - обеспечению своевременного и качественного выполнения	п. 1.2.2, п. 1.8.1 ПТЭЭП	17.10.2018

	профилактических испытаний электроустановок.		
4.	На рабочих местах отсутствуют аптечки или сумки первой помощи с набором медикаментов, срок годности которых не истек.	п. 1.2.2, п.1.7.15, ПТЭЭП; п.1.4, ПОТЭЭ	17.10.2018
5.	В учреждении отсутствуют производственные инструкции по эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.2, п.1.8.1, ПТЭЭП	17.10.2018
6.	Изменения в электроустановках не вносятся в схемы и чертежи, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.6, п.1.8.2, ПТЭЭП	17.10.2018
7.	В учреждении не обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме.	п. 1.2.6, п.1.8.4, ПТЭЭП	17.10.2018
8.	В учреждении не обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок: списков ответственных работников электроснабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры.	п. 1.2.6, п.1.8.9, ПТЭЭП	17.10.2018
9.	В учреждении не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенного заземляющего проводника в помещении щитовой.	п. 1.2.6, п.2.7.7, ПТЭЭП	17.10.2018
10.	Отсутствуют бирки на отходящих кабелях в РЩ №1 -0,4 кВ в помещении кухни.	п.2.4.5, ПТЭЭП	17.10.2018
11.	В учреждении не выполнены требования по нанесению в РЩ №1 -0,4 кВ в помещении кухни, надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов.	п. 1.2.6, п.2.2.20, ПТЭЭП	17.10.2018
12.	В учреждении не выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на дверях РЩ-0,4 кВ №1 в помещении кухни.	п. 1.2.6, п.2.2.20, ПТЭЭП	17.10.2018

13.	Не выполнено требование о нанесении стрелок указывающих направление вращения на электродвигателе заточного станка.	п.2.5.3, ПТЭЭП	17.10.2018
14.	Отсутствуют однолинейные схемы в ГРЩ – в помещении щитовой, РЩ №1- в помещении кухни.	п. 1.2.6, п.2.12.5 ПТЭЭП	17.10.2018
15.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверки знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	п.1.2.2, п.1.4.4, ПТЭЭП;	17.10.2018
16.	Не выполнено присоединение заземляющего проводника к корпусу электродвигателя заточного станка.	п. 2.7.4 ПТЭЭП	17.10.2018

На основании «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6, зарегистрированных Минюстом России № 4145 от 22 января 2003 г., Федерального закона от 26.12.2008г. №294-ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”, в соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Богураевская средняя общеобразовательная школа. 347013, Ростовская область, Белокалитвинский район, х. Богураев, ул. Школьная, 2

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

предписывается устранить вышеуказанные нарушения;

- по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 в установленные для этого сроки и не позднее 17.10.2018г.;

направить Руководителю Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Пану Т.Д., 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66 уведомления об исполнении предписания.

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К

возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Предписание от 09.08.2018 г. № 29-074П/18 составлено на 5 страницах в 2-х экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:


Милаев Владимир Григорьевич
(Ф.И.О.)


(подпись)

Первый экземпляр предписания для исполнения получил и с его содержанием ознакомлен

Кашеева Ирина Александровна – директор МБОУ Богураевская СОШ;

(должность Ф.И.О. представителя юридического лица)


(подпись)

09.08.2018г.
(дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(Ф.И.О. должностного лица проводившего проверку)

(подпись)

(дата)