

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ БОГУРАЕВСКАЯ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА (МБОУ Богураевская СОШ)**

347013, Ростовская область,
Белокалитвинский район,
х.Богураев, пер. Школьный, 2
Тел: 8 (86383)65-7-18,
E-mail: boguraevskaya@yandex.ru

Руководителю
Северо-Кавказского управления
Ростехнадзора
Т.Д. Пану

02.10.2018г. № 174

**ОТЧЕТ
об исполнении предписания №29-074П/18**

В ходе проведения плановой выездной проверки муниципального бюджетного образовательного учреждения Богураевской средней общеобразовательной школы согласно распоряжения Северо-Кавказского управления Ростехнадзора от 30.07.2018 № 4819 - Р в период с 06.08.2018 г. по 09.08.2018 г., государственным инспектором Каменского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Милаевым В.Г. были выявлены нарушения Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Сообщаю Вам, что все 16 нарушений, указанные в представлении от 15.08.2018г. на настоящее время устранены.

Приложение на 23 листах.

- обеспечено ведение на рабочем месте журнала выдачи и возврата ключей от электроустановок оперативным персоналом организации;
- разработаны и введены в действие личные инструкции по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве для сотрудников учреждения
- в должностной инструкции ответственного за электрохозяйство, внесены изменения и дополнения и указаны его обязанности по: контролю наличия,

своевременной проверке и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента; обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах; пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года или перед вводом нового оборудования; обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок; обеспечению своевременного и качественного выполнения профилактических испытаний электроустановок (выполнено);

- рабочие места оборудованы аптечкой с набором медикаментов, срок годности которых не истек

- разработаны и утверждены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок

- внесены в схемы и чертежи изменения в электроустановках, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство

- обеспечено соответствие диспетчерских наименований на оборудовании в натуре обозначениям на эксплуатационной схеме (выполнено);

- обеспечено наличие на рабочих местах по обслуживанию (технологическому управлению эксплуатацией) электроустановок: списков ответственных работников электроснабжающей организации, имеющих право вести оперативные переговоры (выполнено);

- обеспечена защита от коррозии (произведена окраска в черный цвет) открыто проложенного заземляющего проводника в помещении щитовой (выполнено);

- установлены бирки на отходящих кабелях в РИЦ №1- 0,4 кВ в помещении кухни (выполнено);

- выполнены требования по нанесению в РИЦ №1- 0,4 кВ в помещении кухни, надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и обратной сторонах панелей щитов (выполнено);

- выполнены требования по нанесению предупреждающих надписей и плакатов на дверях РЩ- 0,4 кВ №1 в помещении кухни (выполнено);
- выполнено требование о нанесении стрелок указывающих направление вращения на электродвигателе заточного станка (выполнено);
- размещены однолинейные схемы в ГРЩ – в помещении щитовой, РЩ №1 в помещении кухни (выполнено);
- издан приказ (распоряжение) о назначении работника. в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверки знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности (выполнено);
- выполнено присоединение заземляющего проводника к корпусу электродвигателя заточного станка (выполнено).

Директор МБОУ Богураевской СОШ



И. А. Канарев